
JÄRJESTELMÄPALOVAROITIN ICAS IIR - 9M

Snro: 71 231 20



ICAS IIR – 9M on ionisoiva järjestelmäpalovaroitin, joka reagoi nopeasti näkymättömiinkin palokaasuihin. **Varoitinta ei ole tarkoitettu asuintiloihin. Soveltuu erinomaisesti kylmiin ullakko- ja kellaritiloihin.**

Laite liitetään palovaroitinkeskuksen ICAS IMC-ME (Snro: 71 231 40) silmukkaan.

Silmukkajännitteeksi valitaan 9 VDC. Silmukassa voi olla max 8 kpl varoittimia.

Silmukan viimeisen varoittimen +/- napoihin 22 kohm päätevastus (keskuksen mukana).

TEKNISET TIEDOT:

Toimintaperiaate:	Ionisaatiokenno
Virtalähde:	Palovaroitinkeskuksen silmukkajännite 9 VDC
Virrankulutus:	<12 mA
Hälytysääni:	85 dB(A) / 3m
Käyttölämpötila:	+4 C ..+ 50 C
Kosteus:	<95% RH
Mitat:	Lev x kork x syv: 103 x 76 x 38 mm
Kiinnitys:	Kattoon yhdellä ruuvilla

Sijoitus:

Asennetaan kattoon vähintään 0.5m etäisyydelle seinistä ja vähintään 1 m etäisyydelle loisteputkista tai elektronisista laitteista, jotka voivat aiheuttaa elektromagneettisia häiriöitä.

Ylläpito:

Palovaroitin voi herkistyä pölyn, kosteuden tai höyryjen vaikutuksesta, siksi imuroi laite vähintään kerran vuodessa.

Laite suositellaan vaihdettavaksi uuteen viimeistään 7 vuoden jälkeen.

Huom! Toimita vanha laite kierrätykseen.

Asennus:

Poraa betonikattoon 5 mm reikä. Aseta proppu reikään ja kiinnitä asennusripa kattoon.

Pujota varoitin paikolleen ripaan. Minuutin kuluttua asennuksesta testaa laite ohjeen mukaan.

Ketjuta silmukkaan laitteiden liittimet +V ja -V. Varoittimien välille kolmas johdin liittimelle N.

Kun yksi laite hälyttää, kaikki hälyttävät. Käytä kaapelia KLM 4 x 0.8.

Testaus:

Laite suositellaan testattavaksi kerran kuukaudessa.

Paina laitteen keskellä olevaa painiketta, kunnes kuulet hälytysäänen.

Lopeta painaminen. Laite virittyy käyttöön muutamassa sekunnissa.

Jos laite ei reagoi testipainikkeeseen 8 sekunnissa, laite on viallinen ja se pitää vaihtaa.

Valomerkit:

Kun LED vilkkuu 45 sekunnin välein, laite on valmiustilassa.

Kun LED vilkkuu sekunnin välein ja laite piippaa hälytystä, on tilassa savua. Piippaus loppuu, kun tila on tuuletettu.

Lisätietoja kotisivuillamme: www.icas.fi

Maahantuoja:

BL-PALONTORJUNTA OY
Mäkituvantie 9
01510 VANTAA

Puh: 020 845 0920
fax: (09) 854 3181
www.icas.fi