



ICAS IMC-MD PALOVAROITINKESKUS

Snro. 71 231 40

- 2-silmukkainen palovaroitinkeskus pieniin ja keskisuuriin kiinteistöihin
- Lepovirtavalvotut silmukat päätevastuksilla (6.2 kohm/2.7 kohm), jotka tulevat silmukan viimeiseen varoittimeen
- 8-12 VDC silmukkajännite valittavissa
- 10 ilmaisinta / silmukka, varoittimina esim. CHOR-E (7123130) tai 500-IDx sarjan varoitimet (7123191-94)
- Helppokäyttöinen
- Alijännitevaroitin
- Luotettava, helppo ja yksinkertainen asentaa
- Vika- ja palohälytysrele
- Pakkauksessa kiinnitysruuvit seinään sekä käyttö- ja asennusohjeet

Tekniset tiedot:

Hyväksyntä:	EN 54-2: 1997 + A1: 2006, EN 54-4: 1997 + A l: 2002 + A2: 2006, EN 62368-1: 2014 + A11: 2017, EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014
Syöttö:	230VAC/35mA/50Hz
Eristys:	Kaksoissuojattu, luokka 2, IP30
Lähdöt:	12 VDC syöttö, virrankulutus maks. 400 mA Sireenin transistorilähtö maks. 400 mA
Hälytysrele:	NO / NC, 1A / 24VDC
Vikarele:	NO / NC, 1A / 24VDC
Sireeni:	lepovirtavalvottu silmukka SIR+ / SIR+
Varakäyntiakku:	suojattu Li-ion 3,6V / 2600 mAh

Käyttölämpötila: -10 °C ... +45 °C
Ympäristön kosteus: RH <95 %
Ulkoiset mitat: 150 x 98 x 45 mm

Maahantuojaja:

BL-PALONTORJUNTA OY
Yrittäjäntie 1
21290 Rusko
puh: 020 8450 920
email: info@icas.fi
www.icas.fi